

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области, г. Пенза ул. Дзержинского, 5 тел. 68-63-78
Управление надзорной деятельности, г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12 тел. 68-17-77
Отдел надзорной деятельности г. Пензы
г. Пенза, ул. Гладкого, 20 тел. 68-46-87

ПРЕДПИСАНИЕ № 106/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 124 г. Пензы Фроловниной Людмиле Сергеевне.

(полное наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору № 106 от "07" апреля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10ч.30 мин. до 11ч.30 мин. 23.04.2014г.; с 10ч.00 мин. до 11ч.00 мин. 30.04.2014г. проведена плановая проверка

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

государственным инспектором г. Пензы по пожарному надзору Букреевым Владимиром Николаевичем

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

здания и территории МДБОУ ДС № 124 г. Пензы, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 9а; филиала № 1МДБОУ ДС № 124 г. Пензы, расположенного по адресу: г. Пензы ул. Молодогвардейская, 7а; филиала № 2МДБОУ ДС № 124 г. Пензы, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Медицинская, 4.

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Заведующей МБДОУ ДС № 124 г. Пензы Фроловниной Л.С.,
Заведующей филиалом № 2 МБДОУ ДС № 124 г. Пензы Потаниной Т.А.,
Заведующей филиалом № 1 МБДОУ ДС № 124 г. Пензы Логиновой Ю.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МБДОУ ДС № 124 г. Пензы: ул. Кл. Цеткин, 9а				
1	Руководитель организации не обеспечил проверку внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.	(п. 55 ППР в РФ).	20.08.2014	
2	Руководитель организации не обеспечил на складских помещениях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»	(п. 14 ППР в РФ)	20.08.2014	
3	Не определена категория по взрывопожарной опасности складских помещений	(п. 20 ППР в РФ).	20.08.2014	
Филиал № 2 МБДОУ ДС № 124 г. Пензы: ул. Медицинская, 4				
4	Руководитель организации не обеспечил проверку внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.	(п. 55 ППР в РФ).	20.08.2014	*

5	Руководитель организации не обеспечил на складских помещениях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	(п. 14 ППР в РФ)	20.08.2014	
6	Не определена категория по взрывопожарной опасности складских помещений.	(п. 20 ППР в РФ).	20.08.2014	
Филиал № 1 МБДОУ ДС № 124 г. Пензы: г. Пенза, ул. Молодогвардейская, 7а				
7	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из помещения второго этажа в правой части здания.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4, п.1 ч.2 и ч.4 ст.53; (СНиП 21-01-97** «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*; (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» п. 4.6)	20.08.2014	
8	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из помещения второго этажа в левой части здания.	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4, п.1 ч.2 и ч.4 ст.53; (СНиП 21-01-97** «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*; (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» п. 4.6)	20.08.2014	
9	Допускается на эвакуационных выходах устройство препятствующее свободной эвакуации людей в виде прокладки труб центрального отопления.	(п. 36 ППР в РФ)	20.08.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Пензы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Букреев В.Н.



(подпись)

"30" апреля 2014 г.

Предписание для исполнения получил



(подпись)

Заведующая Фролова Л.С.

(должность, фамилия, инициалы)

"30" апреля 2014 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12